86 / 03-04-2014

UNIUNEA EUROPEANĂ

GUVERNUL ROMÂNIEI

Instrumente Structurale 2007 - 2013

Răspunsuri de clarificare la întrebările primite din partea potențialilor ofertanți la SPECIFICAȚIILE
la procedura de atribuire a contractului de furnizare bunuri
"centrala termica producție abur tehnologic industrial"
în cadrul proiectului „Consolidarea si modernizarea SC GANNE A.T.C.P. S.A. prin achiziționarea de utilaje eco-eficiente pentru creşterea productivității şi reducerea volumului deşeurilor nocive rezultate din procesul productiv"

*Intrebare 1:*Pentru functionarea corecta a cazanului de abur sunt absolut necesare si alte echipamente care nu sunt cuprinse in SPECIFICATII:

-degazor termic
-expandor de purja
Acestea exista?

Răspuns 1 : Da, există

Întrebare 2 Pentru punerea in functiune a cazanului de abur trebuie executate lucrari de racordare la utilitati;
Acest serviciu se poate evalua pe baza unui proiect:
-exista proiect? Sau lucrarile se vor face de catre alta firma in cadrul altui contract???
Proiectul trebuie sa cuprinda:
-instalatii termomecanice
-instalatii electrice forta si automatizari
-racordarea la instalatia de apa
-racordarea la un tablou general al centralei termice-care trebuie proiectat

Răspuns 2 : Conform cap.2.13 din specificatie lucrarile sunt in sarcina noastra