

## SCRISOARE DE RĂSPUNS LA CLARIFICĂRI 2 + ERATĂ

**Referitor la achiziția „Lucrări de construcție, echipamente și dotări incubator de afaceri inQMed”**

Urmare a solicitărilor suplimentare de clarificări, referitoare la procedura competitivă organizată de GENERA SMART LAB SRL, pentru încheierea contractului mai sus menționat, vă comunicăm următoarele:

### Întrebări:

În urma studierii documentației de atribuire pentru contractul "Lucrari de constructie, echipamente si dotari incubator de afaceri InQMed", referitor la corelarea listelor de cantitati cu proiectul tehnic parte scrisa si desenata pus la dispozitie va adresam urmatoarele solicitari de clarificari:

1. În plansele de Arhitectura A-0 I -Plan parter, A-02 -Plan Etaj I, A-03 -Plan Etaj 2, A-04 -Plan Terasa, A-27 -Plan Etaj I - Corpuri de iluminat, în intervalul inter-ax C-O/2-3 apare indicat "Lift min. 8 persoane", însă acest echipament/dotare nu se regăsește în listele de cantități, nici în listele de dotări arhitecturale și nici în Fisele Tehnice atasate proiectului tehnic.
2. În partea scrisă a Proiectului Tehnic de Instalatii de Climatizare, pagina 9, se menționează o unitate exterioară de 95.2 kW, compusă din 2 module, aspect regăsit și în planșa nr. JCS. 1/0 - Schema funcțională sistem climatizare apă, însă în listele de cantități de utilaje și echipamente aferente instalațiilor de climatizare, la poziția 1 și 2 apar 2 tipuri de unități exterioare, de respectiv 39.2 kW -2 bucăți și respectiv 56.0 kW -5 bucăți.
3. În partea scrisă a Proiectului Tehnic de Instalatii de Climatizare, pagina 6, se menționează un rezervor metalic de apă de incendiu de 2,0 me, aspect regăsit și în listele de cantități, însă în planșa nr. IS 14.1 /0 -Schema funcțională hidranți interiori acesta apare ca având un volum total de 194 me și o capacitate utilă de 170 mc.

Pentru clarificarea acestor aspecte, solicităm corelarea Proiectului Tehnic -Parte Scrisă și Parte Desenată -cu listele de cantități și cu listele de echipamente și dotări, pentru toate specialitățile proiectului.

### Răspuns:

Ca urmare a solicitării de clarificare s-a reevaluat documentația tehnică pusă la dispoziția potențialilor ofertanți și s-a constatat că dintr-o eroare umană partea scrisă nu corespunde cu partea desenată. Drept urmare s-au modificat/ajustat specificațiile tehnice, luându-se decizia prelungirii perioadei de depunere a ofertelor de preț.

Astfel, având în vedere faptul că solicitarea de clarificări (chiar dacă a venit în afara termenului acordat, dar în perioada de valabilitate a procedurii de achiziție) a identificat o situație de neconcordanță între documentația scrisă (respectiv fișele tehnice) și partea desenată, reprezentantul legal GENERA SMART LAB SRL decide prelungirea termenului de depunere al ofertelor până la data de 05.05.2023 ora 12 (locația rămânând neschimbată), deschiderea ofertelor și evaluarea acestora începând în data de 05.05.2023, ora 14.

Documentele actualizate ca urmare a solicitării de clarificare se regăsesc la aceeași adresă cu documentația, [https://drive.google.com/drive/folders/1YMAo-6Och6P31f8lZ8iP5TTP8GbFI8cU?usp=share\\_link](https://drive.google.com/drive/folders/1YMAo-6Och6P31f8lZ8iP5TTP8GbFI8cU?usp=share_link) identificabile prin faptul că denumirea lor este de forma ERATA\_Denumiredocument.

Septimiu Ilea,  
Reprezentant legal Genera Smart Lab SRL

[www.regio-adrcentru.ro](http://www.regio-adrcentru.ro)

[www.inforegio.ro](http://www.inforegio.ro) | [facebook.com/inforegio.ro](https://facebook.com/inforegio.ro)

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.