

**SUN CONCEPT SRL**

**CUI: RO 17945947**

Nr. înregistrare: J35/2901/2005

Adresa: Str. Divizia 9 Cavalerie nr. 64, jud. Timis, Timisoara

Titlu proiect: **Consolidarea pe piață și refacerea capacității de reziliență a firmei SUN CONCEPT SRL**

Cod SMIS: **160458**

Contact: *Radu-Dacian Benea – Carpinisan*, e-mail: **sunconcept2013@yahoo.ro**

**Prezenta documentație se referă la procedura de atribuire a contractului de furnizare de Sistem fotovoltaic**

**RĂSPUNS  
La solicitările de clarificări**

Până în data de 05.12.2023 s-au primit următoarele solicitări de clarificare:

1. In cuprinsul documentatiei de atribuire specificati ca sistemul fotovoltaic oferat se va monta pe acoperis, ca suprafata acoperisului este din membrana PVC si ati solicitat o structura de fixare prin lipire pentru panourile fotovoltaice.  
Având in vedere aceste aspecte, va rugam sa ne comunicati ce model de membrana PVC este structura acoperisului, denumirea producatorului membranei PVC si care este codul de producator al membranei.

Răspuns: Model membrana FATRAFOL 810 V 1.5mm/2050.

2. Dupa montarea sistemului de fixare prin lipire, cine trebuie sa refaca hidroizolatia cu membrana din PVC: furnizorul sistemului fotovoltaic sau o firma terta, desemnata de d-voastra, distinct de procedura de atribuire a contractului de furnizare sistem fotovoltaic?

Răspuns: Membrana nu va fi afectata sub nici o forma de montajul sistemului fotovoltaic, iar daca se intampla lucrul acesta remedierea se va face de catre montator; intregul prejudiciu creat va fi suportat de catre montator.

3. Daca raspunsul la intrebarea nr 2 este ca refacerea hidroizolatiei trebuie efectuata tot de furnizorul sistemului fotovoltaic, exista membrana disponibila in locaita unde s-a instalat sistemul fotovoltaic pentru refacerea hidroizolatiei, avand in vedere ca necesarul de membrana este de cca 60% din suprafata necesara pentru montarea a 150kW – aproximativ 800 mp?

Răspuns: Nu exista membrana disponibila in locatie.

De asemenea s-a identificat o eroare de tehnoredactare în documentul "Specificații" la data deschiderii ofertelor, astfel Data corectă a deschiderii ofertelor este **12.12.2023**, nu 12.11.2023 (după termenul-limită de primire a ofertelor).