

S.C. NEXTROM INDUSTRIES S.R.L.

Sat Ghercesti, Com. Ghercesti, Str. Aviatorilor, nr.10, Parcela 6.1, jud. Dolj

CUI 26873394

RASPUNS SOLICITARI DE CLARIFICARI

Au fost solicitate urmatoarele clarificari cu privire la documentatia de atribuire:

Intrebare:

1. Conform listelor de cantitati cu categoriile de cantitati formular F3.2 avem: la pozitia 1.1 A01 Procurare si montare panouri termoizolante de inchidere cu fete de otel si termoizolatie poliuretan ignifugat pentru clasa C1, grosime 8 cm, gata vopsite [...] si pozitia 1.26 A26 Panouri termoizolante de acoperis [...], grosime 8 cm, [...]. Conform planurilor A007, A027 si A028 grosimea panourilor termoizolante pentru fatade si acoperis sunt de 12 cm. Conform planuri A003@, A004@ si AOOS@ grosimea panourilor este de 8 cm. Avand in vedere cele expuse mai sus va rugam a preciza care este grosimea panourilor termoizolante pentru care se va oferta.

2. Conform fisei de date a achizitiei, la capitolul V PREZENTAREA OFERTEI, punctul V.4) Modul de prezentare a ofertei financiare si al ofertei tehnice se precizeaza: "- Ofertantul are obligatia de a intocmi devize de lucrari conform listelor de cantitati, si de a exprima pretul din propunerea financiara in lei sau euro". Va rugam a transmite concret forma in care trebuie intocmita oferta financiara, adica se va prezenta sub forma transmisa de dumneavoastra conform formular F3.2 si F3.3 cu completarea rubricilor de pret unitar si total, sau in alt format conceput de un program specializat de intocmire de devize de lucrari.

Raspunsuri:

1. Mentionam ca Grosimea panourilor termoizolante pentru care se va oferta este de 8 cm.
2. Precizam ca Oferta financiara trebuie intocmita in conformitate cu Formularele F3.2. si F3.3., prin completarea rubricilor de pret unitar si total.