

Nr. înreg.: 990/18.12.2014

**NOTIFICARE**  
**DE INDREPTARE A ERORII MATERIALE**  
*la documentația de atribuire a contractului de furnizare*  
*„Achiziția a 5 turbine eoliene cu o putere nominală de 2,3 MW”*  
*pentru AMENAJARE PARC EOLIAN CURCUBĂȚA”*

Cu privire la documentatia de atribuire nr.986/15.12.2014, Sectiunea B: Specificatii tehnice, punctul 5. Cerinte tehnice, va transmitem:

- Cerinta nr. 1 “ Tensiunea la bornele de iesire” din cadrul Cerintelor 5.3. privind transformatorul de putere al turbinei eoliene prevazut ca necesar 30 kV, se va considera 20 kV, asa cum este prevazut in ATR-ul anexa la prezenta documentatie.

Solicitarile de clarificari se transmit la fax +40264.434.188 sau e-mail office@energoproiect.eu.

**S.C. ENERGO PROIECT S.R.L.**  
**Prin administrator**  
**Sorin BADAU**

