

	S.C. NETT FRONT S.R.L. 547612 Vidrasau, Nr. 1/F, Jud. Mureș Tel/Fax: 0265-311728, 311729 E-mail: office@nettfront.ro	CIF : RO 18823140 Nr. ORC: J26/1077/2006 IBAN: RO51 BTRL 0270 1202 8999 08XX Banca Transilvania Tg-Mureș www.nettfront.ro
---	--	---

Clarificări - LOT 11 - Furnizare instalație de aer comprimat

28.07.2015 – Întrebări:

1. Presiunea minima de lucru = 10 bar. Cat trebuie sa fie presiunea maxima de lucru ?
2. Va rugam sa specificati debitul de aer comprimat minim pe care trebuie sa-l furnizeze compresorul la presiunea de 10 bar.
3. Va rugam sa specificati punctul de roua al uscatorului prin absorbtie (-40 grade C sau -70 grade C) pentru o dimensionare corecta a acestuia.
4. Ce se intelege prin “se va evidientia costul de mentenanta”? se doreste transmiterea costurilor cu mentenanta pe perioada de garantie sau pentru o perioada mai indelungata?

29.07.2015 - Răspunsuri:

1. Presiunea de lucru necesara este de 10 bari.
2. Debitul necesar : 4 mc/min.
3. La aceasta intrebare incercam sa va raspundem pana la data de 31 iulie 2015, deoarece s-a produs o greseala de editare, greseala care in prima etapa trebuie sa o clarificam cu Finantatorul. Uscatorul solicitat in mod normal este un uscator de aer prin refrigerare.
4. Costurile de intretinere a instalatiei (ex. cost/an) pentru perioada de garantie si daca este posibil pentru durata normala de utilizare.