

	<b>S.C. NETT FRONT S.R.L.</b> 547612 Vidrasau, Nr. 1/F, Jud. Mureș Tel/Fax: 0265-311728, 311729 E-mail: <a href="mailto:office@nettfront.ro">office@nettfront.ro</a>	CIF : RO 18823140 Nr. ORC: J26/1077/2006 IBAN: RO51 BTRL 0270 1202 8999 08XX Banca Transilvania Tg-Mureș <a href="http://www.nettfront.ro">www.nettfront.ro</a>
-----------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Clarificări - LOT 11 - Furnizare instalație de aer comprimat

### 28.07.2015 – Întrebări:

1. Presiunea minima de lucru = 10 bar. Cat trebuie sa fie presiunea maxima de lucru ?
2. Va rugam sa specificati debitul de aer comprimat minim pe care trebuie sa-l furnizeze compresorul la presiunea de 10 bar.
3. Va rugam sa specificati punctul de roua al uscatorului prin absorbtie (-40 grade C sau -70 grade C) pentru o dimensionare corecta a acestuia.
4. Ce se intelege prin “se va evidentia costul de mentenanta”? se doreste transmiterea costurilor cu mentenanta pe perioada de garantie sau pentru o perioada mai indelungata?

### 31.07.2015:

5. Va rugam sa ne precizati daca se poate trimite oferta tehnica si comerciala pe acelasi formular comun de oferta sau trebuie elaborate 2 propuneri separate: una cu oferta tehnica si alta cu oferta comerciala.
6. Recipientul de aer trebuie sa fie echipat cu purja automata? Recipientul de aer se doreste galvanizat sau vopsit?
7. Solicitati in caietul de sarcini uscator de aer prin absorbtie. Acceptati oferta pentru uscator prin refrigerare?

### 29.07.2015 - Răspunsuri:

1. Presiunea de lucru necesara este de 10 bari.
2. Debitul necesar : 4 mc/min.
3. La aceasta intrebare incercam sa va raspundem pana la data de 31 iulie 2015, deoarece s-a produs o greseala de editare, greseala care in prima etapa trebuie sa o clarificam cu Finantatorul. Uscatorul solicitat in mod normal este un uscator de aer prin refrigerare.

4. Costurile de intretinere a instalatiei (ex. cost/an) pentru perioada de garantie si daca este posibil pentru durata normala de utilizare.

**31.07.2015:**

5. Se poate trimite oferta tehnica si comerciala pe acelasi formular comun de oferta.

6. Recipientul de aer se doreste galvanizat si echipat cu purja automata

7. La aceasta intrebare incercam sa va raspundem in timp util, deoarece s-a produs o greseala de editare, greseala care in prima etapa trebuie sa o clarificam cu Finantatorul. Uscatorul solicitat in mod normal este un uscator de aer prin refrigerare.