

Str. Dr. Sergiu Dumitru NR. 3, et 2, ap. 3, Sector 1, Municipiul Bucuresti

tel: 40 722 151 614, 40 21 212 8163

fax: 40 21 212 8163

e-mail: office@sana.ro

CUI: 18426549

Nr de ordine in R.C. J40/3270/2006

Nr. inregistrare: 4107 / 05.11.2015

Referitor

Procedura simplificata derulata in vederea atribuirii contractului de furnizare avand ca obiect achizitie dotari- linoleum medical, contract finantat prin POS CCE, AXA PRIORITARA 2, OPERATIUNEA 2.3.2, proiectul: „Dezvoltarea infrastructurii de cercetare-dezvoltare a SC SANA MONITORING SRL, prin infiintarea centrului de CERCETARE CLINICA SANA, acronim ICDS”

Ca urmare a solicitarii trimise de catre un potential ofertant cu privire la specificatiile din Caietul de Sarcini, va mentionam urmatoarele:

Intrebare nr. 1: „In caietul de sarcini (SPECIFICATII TEHNICE) pentru *parter-zona receptie* este solicitata o pardoseala formata din dale PVC 6 mm - fara lipire. Avem rugamintea sa ne comunicati daca acest tip de pardoseala din dale PVC se pastreaza si la restul etajelor, deoarece in planurile puse la dispozitie, pentru fiecare etaj toate zonele centrale sunt hasurate cu acelasi tip de hasura ca si la parter-zona receptie.

Raspuns intrebarea nr. 1: Pentru zona de receptie parter este solicitata o pardoseala formata din dale PVC de minim 6 mm - fara lipire, aceasta fiind destinata doar zonei de receptie de la parter.

Intrebare nr. 2: Pentru *profilele de protectie (protectie pereti / colturi / profile treapta)* in caietul de sarcini nu se regaseste o lista de cantitati pentru fiecare tip de protectie. Va rugam sa ne transmiteti cantitatile exacte pentru fiecare tip de protectie.

Raspuns intrebarea nr. 2: In ceea ce priveste protectia peretilor, specificatiile tehnice sunt urmatoarele: protectie pereti 15 metri liniari, cate un profil pentru fiecare treapta, coltari – 10 bucati. Mentionam ca este de obligatia ofertantului de a calcula necesarul de profile in baza planurilor de arhitectura puse la dispozitie de catre achizitor.

Intrebarea nr. 3: Pentru pardoseala din covor PVC antiderapant, avem rugamintea sa ne indicati exact zonele in care se solicita acest tip de pardoseala PVC. Din caietul de sarcini reiese ca pardoseala PVC antiderapanta se va monta in grupurile sanitare, holuri acces si pe scarile interioare. Holul de acces reprezinta holul de la casa scarii ?

Raspuns intrebarea nr. 3: Hasura nu se va lua in considerare; holul de acces inseamna toate holurile cu exceptia parterului.

Data: 05.11.2015