



Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

**PO: COMPETITIVITATE**

**Axa prioritară 1: CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICĂ ȘI INOVARE (CDI) ÎN SPRIJINUL COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE ȘI DEZVOLTĂRII AFACERILOR**

**ACȚIUNEA 1.2.1:** Stimularea cererii întreprinderilor pentru inovare prin proiecte de CDI derulate de întreprinderi individual sau în parteneriat cu institutele de CD și universități, în scopul inovării de procese și de produse în sectoarele economice care prezintă potențial de creștere

**SECȚIUNEA D:** Întreprinderi nou-înființate inovatoare

**Denumire Proiect: TEHNOLOGIE INOVATIVĂ GREEN ȘI SISTEM INTEGRAT PENTRU CENTRU DE DATE DESTINAT INTERNETULUI VIITORULUI**

**ID / Cod My SMIS: P\_39\_348/105718**

**Nr. Contract: 105/09.09.2016**

Nr. 6 /17.03.2017

**RASPUNS CLARIFICARE**

referitor la procedura competitivă, lansată pentru atribuirea contractului de subansamblu racire AC units – unități de climatizare în proiectului „TEHNOLOGIE INOVATIVĂ GREEN ȘI SISTEM INTEGRAT PENTRU CENTRU DE DATE DESTINAT INTERNETULUI VIITORULUI”

Ca urmare a solicitărilor de clarificări referitoare la procedura competitivă organizată de M247 EUROPE S.R.L., pentru încheierea contractului mai sus menționat, vă comunicăm răspunsurile aferente:

<b>Solicitare clarificare nr. 1</b>	<b>Răspuns clarificare nr. 1</b>
Inălțimea maximă a unității interioare de 2400 mm este cu tot cu modulul de filtru F7?	Înălțimea de 2400 mm se referă la înălțimea măsurată de la nivelul podelei supraînălțată până în partea superioară a unității și include și modulul de filtrare.
Debitul minim de aer al unității interioare de 9 m <sup>3</sup> /s este pentru o unitate echipată cu filtru F7 sau cu o clasă de filtrare inferioară?	Debitul minim de 9 m <sup>3</sup> /s este pentru unitate echipată cu filtru F7.
Sunt acceptate echipamente de climatizare cu 3 ventilatoare în loc de 4?	Conform specificațiilor minime, nu sunt acceptate 3 ventilatoare în loc de 4.
Pentru eficiența direcționării aerului și a consumului electric sunt acceptate echipamente al căror modul de ventilatoare este în pardoseală?	Dacă se află sub amprenta la sol a aparatului sunt acceptate echipamente al căror modul de ventilatoare este în pardoseală.
Echipamentul de climatizare solicitat se va folosi în soluții de climatizare tip închidere de	Echipamentul va fi utilizat în soluție de climatizare cu închidere de culoar rece.



Proiect co-finantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Competitivitate 2014-2020.

culoar rece, respectiv cald?	
Va rog sa specificati daca aspiratia aerului cald se face liber din camera sau se face printr-o tubulatura, respectiv tavan fals?	In aceasta etapa nu este proiectat un sistem pentru aspiratia aerului cald.
Bugetul licitatiei de 176000 lei este doar pentru achizitia echipamentului de climatizare sau trebuie sa includa si materialele necesare montajului, respective montajul si PIF-ul?	Valoarea estimata a achizitiei include echipamentul de climatizare, materialele necesare montajului, montajul si punerea in functiune.
Daca trebuie sa includa si materialele necesare montajului va rugam sa ne specificati o lista de cantitati cu acestea, respectiv planuri ale spatiului de montaj?	Conform detaliilor din specificatiile tehnice publicate.
Care este distanta dintre Unitatea Interioara si Unitatea Exterioara si diferenta de nivel dintre acestea?	Diferenta de nivel este de aproximativ 7 metri. Distanta dintre unitatea interioara si cea exterioara este de aproximativ 20 metri. Insa va rugam sa aveti in vedere faptul ca, in conformitate cu specificatiile tehnice publicate, este vorba despre un subansamblu ce va cuprinde traseu frigorific cumuland in total 260m teava traseu frigorific (avand in vedere faptul ca la o etapa viitoare se vor achiziona mai multe unitati).