

MĂNĂSTIREA TAZLĂU

Adresa: Sat Tazlău, Com. Tazlău, str. Ștefan cel Mare nr. 190, jud. Neamț
Tel.: 0734996019, email: manastirea.tazlau@gmail.com

Nr. 52/11.01.2018

RĂSPUNS SOLICITARE DE CLARIFICĂRI NR. 5**la procedura de achiziție "ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII"**

Ca urmare a adresei nr. 107/11.01.2018, înregistrată la Achizitor cu nr. 48/11.01.2018, privind Solicitarea de clarificări în cadrul procedurii "ACHIZIȚIE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII" pentru proiectul "RESTAURAREA ȘI VALORIFICAREA TURISTICĂ ȘI CULTURALĂ A ANSAMBLULUI MĂNĂȘTIRII TAZLĂU, JUDEȚUL NEAMȚ", transmitem punctual următoarele:

Solicitare nr. 1:

În vederea pregătirii unei oferte conforme cu cerințele dumneavoastră, va rugăm să ne transmiteți următoarele documente:

-Formularele F5 specificații tehnice pentru echipamentele aflate la pozițiile nr.5 (platforma pentru persoane cu dizabilități) și nr. 6 (montcharge pentru exponate) din formularul F40 lista de dotări pentru obiectul 2-Casa Domnească

- Ref. la Ob 1 Biserica Nasterii Maicii Domnului-deviz Instalații electrice Curenti tari- va rugăm să ne transmiteți detalii pentru elementul suport metalic poz. 24.1.

Răspuns nr. 1:

- 1) Atașăm fișele tehnice pentru platforma pentru persoane cu dizabilități și pentru montcharge.
- 2) Elementul suport metalic se regăsește detaliat în planșa de arhitectură DA7 B.

Reprezentant legal,

Stareț,

Ionel Chiriac



Obiectiv : **Ansamblul Mănăstirii Tazlău**Beneficiar: **Mănăstirea Tazlău****FISA TEHNICA NR. F.T. - A1**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: **Platformă pentru persoane cu dizabilități – poz. 5**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp.prop.tehni ce cu specif.th. impuse prin CS	Producator
0	1	2	3
1.	<p>Caracteristici tehnice și funcționale:</p> <p>Poziție șină: pe parapetul interior curb al scării metalice interioare.</p> <p>Tipul scării: scară cu parapet curb</p> <p>Cursă maximă: lungimea balustradei scării – 23 m</p> <p>Viteză: 0,1 m/s</p> <p>Sarcină nominală: 175 kg</p> <p>Alimentarea cu energie electrică: procedeu de încărcare automată la 220 V, alimentarea în timpul deplasării este realizată cu ajutorul unui acumulator</p> <p>Finisaj elemente metalice: vopsea metalizată, mată, gri petrol</p>		
2.	<p>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare</p> <p>Asistență din partea furnizorului la montaj.</p>		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si post garantie:		
5.	<p>Alte conditii cu caracter tehnic:</p> <p>Instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere în limba română.</p>		

PROIECTANT,



Precizare : Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 si 3, revine ofertantului.

Obiectiv : **Ansamblul Mănăstirii Tazlău**Beneficiar: **Mănăstirea Tazlău****FISA TEHNICA NR. F.T. – A2**UTILAJUL, ECHIPAMENTUL TEHNOLOGIC: **Montcharge pentru exponate – poz. 6**

Nr.	Specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Coresp.prop.tehnice cu specif.th. impuse prin CS	Producator
0	1	2	3
1.	Caracteristici tehnice și funcționale: Sarcină nominală: 100 kg Viteză nominală, acționare: aprox. 0,4 m/s, Număr stații/accese puț: 2/2 Număr accese cabine: 1 Acționare: electrică, cu tracțiune directă Poziționare motor: interior puș, la partea superioară Acționare uși: semiautomată, tip ghilotină Tablou comandă: cu microprocesor, tablou electric cu comandă trimitere-chemare Motor: 1,5 kW, 380 V, 50 Hz Curent nominal/pornire: A/A Panou de comandă cabină: afișor poziție și sens, buton cu confirmare luminoasă a comenzii trimitere chemare și stop		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Asistență din partea furnizorului la montaj.		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante		
4.	Conditii de garantie si post garantie:		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic: Instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere în limba română.		

PROIECTANT



Precizare : Proiectantul raspunde de corectitudinea completarii coloanelor 0 si 1; in cazul in care contractul de lucrari are ca obiect atat proiectarea cat si executia unei sau mai multor lucrari de constructii, responsabilitatea completarii coloanelor 2 si 3, revine ofertantului.