

Parohia Evanghelica CA Rupea

oras Rupea str. Republicii nr. 149

cod. postal 505500

Rupea, Nr.145 / 15.11.2018

CLARIFICARE NR. 1

A fost solicitata o clarificare din partea unui potential ofertant in data de 13.11.2018, solicitare adresata prin e-mail, pentru procedura competitiva de atribuire a contractului de lucrari.

Solicitarea de clarificari si raspunsurile furnizate de Proiectantul General Alexandru Ioan Nichifor BIA sunt prezentate in continuare:

Intrebare 1: La obiectul 001.2 Turn sud, Deviz 001.2.3, Art. 12 Em12A2+ - Montare detectoare sunt prevazute pentru montaj 82 buc, iar in art. Cu material aferente sunt prevazute numai 8 buc. Va rugam sa specificati cantitatea reala.

Raspuns:

Cantitatea corecta pentru art. 12 Em12A2+, Deviz 001.2.3, Obiect 001.2 Turn sud este de 8 buc. Solicitam ca ofertarea sa se faca pentru 8 buc detectoare.


Intrebare 2: Lipsa fisele tehnice de utilaj si echipamente tehnologice solicitate. Va rugam sa completati.


Raspuns:

Anexam Formularele F5 – Fise tehnice pentru toate echipamentele si dotarile prevazute.

Parohia Evanghelica CA Rupea

Matei Ioana Ruxandra – imputernicit al
reprezentantului legal



OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII	
AMPLASAMENT	EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
BENEFICIAR	JUD. BRAȘOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
PROIECTANT GENERAL	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR.2, AP.4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5

Fișă tehnică nr. 01
SISTEM DE SECURITATE


Nr. crt.	1	2	3
0	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1	Parametrii tehnici și funcționali: Centrală wireless Comunicator telefonic digital Apelator vocal incorporat Sirenă piezo inclusă Senzori de mișcare Min. 1 acumulator Sirenă de exterior cu flash roșu		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic		
4	Condiții de garanție și post-garanție: Act de omologare / agrement tehnic		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		







000367



<p>OBIECTIV DE INVESTIȚII</p> <p>AMPLASAMENT</p> <p>BENEFICIAR</p> <p>PROIECTANT GENERAL</p>	<p>LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII</p> <p>EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA</p>		
	<p>JUD. BRAȘOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147</p>		
	<p>PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA</p>		
	<p>ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR.2, AP.4, SECTOR 4, BUCUREȘTI</p>		

Formularul F5


Fișă tehnică nr. 02

MODUL DE STINGERE INCENDIU CU PULBERE ABC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Modul de stingere cu pulbere ABC</p> <p>Capacitate 4kg pulbere ABC</p> <p>Carcasă metalică</p> <p>Montaj cu prindere metalică pe structură existentă</p> <p>Temp de reacție: 4 - 10 secunde</p> <p>Min 40 mp și 100 mc protejate de la h=2m, 4m pt incendiu clasa A</p> <p>Min 35 mp și 70 mc protejate de la h=9m pt incendiu clasa A</p> <p>Min 18 mp și 27 mc protejate de la h=2m, 4m pt incendiu clasa B</p> <p>Min 12 mp protejați de la h=6m pt incendiu clasa B</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
4	<p>Condiții de garanție și post-garanție:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p>		



000368


OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRASOV, ORASUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	



Formularul F5

Fișă tehnică nr. 03

CENTRALA DETECTIE INCENDII ANALOGICA ADRESABILA



Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Sistem IP integrat cu protecție la supratensiune, cu redundanță completă.</p> <p>Rutine de testare permanente pentru toate componentele sistemului și program setat.</p> <p>Notificare de alarmă acustică și optică pentru alarme și defecte.</p> <p>Possibilitatea de a testa manual panoul de control și funcțiile sale.</p> <p>Indicarea texturală a zonelor de detecție și detectoarelor individuale.</p> <p>Inregistrarea evenimentelor 1000 de înregistrări</p> <ul style="list-style-type: none"> - Porturi: o buclă cu max. 250 dispozitiv - Tensiune de alimentare / frecvență: 230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz - Putere consumată: max. 280 W - Tensiune de ieșire: 26,3 VDC (+50°C) to 28,3 VDC (0°C) - Curent de ieșire: 7,5 A - Current in repaus: 74 mA (fara panou operator si fara imprimanta) - Gama de baterii utilizabile: 2 buc. 12 V / 38...40 Ah in serie - Sursa de energie de rezerva: 72 h funcționare normală + 0.5 h alarma - Categorie de protecție: IP 30 (acc. to DIN 40050) - Temperatura ambiantă: -15° to +50°C - Umiditatea relativă aer: 5 la 95%, fara condensare - Presiunea de aer: 80 kPa, pana la 2000 m deasupra nivelului marii 		





000369

	<ul style="list-style-type: none"> - Carcasa: tabla de otel, rosu RAL 3000 - Dimensiun: 600 x 445 x 225 mm (HxWxD) - Masa baterie per bucata: 15 kg 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015 Poziție de montaj verticală		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: -certificat ISO 9001 pentru producator si furnizor - Conformitate CE (TUV)		
4	Condiții de garanție și post-garanție: -garanția minima este de 12 luni de la punerea in functiune -service asigurat de o firma autorizata cu certificat ISO 9001		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		




000370


OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRASOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5

Fișă tehnică nr. 04
STAȚIE DE POMPARE

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Stație de pompare îngropată din polietilena, cu \varnothing 1,1 m, înălțimea H = 3,0m – buc 1</p> <p>echipată cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Electropompa submersibilă cu următoarele caracteristici: - Număr de pompe – 1 - Debit curent Qp = 7 l/s - Înălțimea de pompare Hp = 8,0 m H₂O - Putere N = 1.1 (1,5 Kw) - Tensiune de alimentare U = 220 V - Tablou electric de automatizare - Senzori de nivel 3 buc 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
4	<p>Condiții de garanție și post-garanție:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p>		







OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRASOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5

Fișă tehnică nr. 05
RAMPĂ MOBILĂ PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Rampă mobilă pentru persoane cu dizabilități Telescopică sau reglabilă Dimensiuni: L= min. 100 cm L extinsă = min. 290cm Material: aluminiu Textură antiderapantă		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic		
4	Condiții de garanție și post-garanție: Act de omologare / agrement tehnic		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		




000372


OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRAȘOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5


Fișă tehnică nr. 06


TOALETĂ ECOLOGICĂ PERSOANE CU HANDICAP

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Toaletă ecologică pentru persoane cu handicap</p> <p>Dimensiuni min. 200x150x150 cm</p> <p>Vidnabilă</p> <p>Capacitate rezervor min. 120 litri</p> <p>Încălzător cu afșaj tip liber/ocupat</p> <p>Grilă de aerisire.</p> <p>Material rezistent la acțiunea radiațiilor ultraviolete, la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, precum și la coroziune chimică și la acțiunea agenților biologici.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
4	<p>Condiții de garanție și post-garanție:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p>		



CC0373




OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRASOV, ORASUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	


Formularul F5


Fișă tehnică nr. 07
SET MASĂ + DOUĂ BANCUTE

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Dimensiuni: Bânci: min. 200x72x140 cm Masă : min. 140x70x70 cm Bânci: 2 x 3 persoane Demontabile / nepliante. Material: metal / lemn		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic		
4	Condiții de garanție și post-garanție: Act de omologare / agrement tehnic		
5	Akte condiții cu caracter tehnic:		



CC0374




OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRAȘOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUSULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5


Fișă tehnică nr. 08
BÂNCĂ EXTERIOR

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Dimensiuni: min. 200x40x45 cm Bancă 3 persoane Demontabilă / nepliantă Material: metal / lemn		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic		
4	Condiții de garanție și post-garanție: Act de omologare / agrement tehnic		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		

[Signature]



CC0375


OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRAȘOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5


Fișă tehnică nr. 09
COȘ DE GUNOI RUSTIC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Înălțime min. 50 cm / max. 90 cm. Material: oțel, lemn Căptușeală interioară detașabilă pentru golire		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic		
4	Condiții de garanție și post-garanție: Act de omologare / agrement tehnic		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		

[Signature]



000376


OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRASOV, ORASUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5


Fișă tehnică nr. 10
EUROPUBELĂ

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Dimensiuni: volum 240 l</p> <p>Culori corespunzătoare colectării selective</p> <p>Material polietilena de înaltă densitate (HDPE)</p> <p>Rezistență la acțiunea radiațiilor ultraviolete, la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate, precum și la coroziune chimică și la acțiunea agenților biologici.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
4	<p>Condiții de garanție și post-garanție:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p>		

[Signature]



CC0377


OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRAȘOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUSULUI NR.2, AP.4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5


Fișă tehnică nr. 11
PANOU DE PREZENTARE A MONUMENTULUI

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Dimensiuni 300x200 cm Imprimare Color Utilizare exterior Material: metal, rezistent la intemperii, Vopsele sau cerneluri rezistente UV Montaj pe suporturi metalici Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015 Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic Condiții de garanție și post-garanție: Act de omologare / agrement tehnic Alte condiții cu caracter tehnic:		
2			
3			
4			
5			

[Signature]



000378


OBIECTIV DE INVESTITII	LUCRARI DE REPARATII, CONSERVARE SI INTRODUCERE IN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRASOV, ORASUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA STR. IZVORUL TROTUSULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCURESTI	

Formularul F5


Fișă tehnică nr. 12
SĂGEATĂ INDICATOARE

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Dimensiuni 70x40 cm Imprimare Color Utilizare exterior Material: metal, rezistent la intemperii, Vopsele sau cerneluri rezistente UV Montaj pe structuri existente		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic		
4	Condiții de garanție și post-garanție: Act de omologare / agrement tehnic		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		






000379


OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRASOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUȘULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5


Fișă tehnică nr. 13
STINGĂTOR CU PULBERE PRESURIZAT P6

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametrii tehnici și funcționali: Compuș din : recipient tablă de oțel sudat, sistem evacuare ,robinet ,teava de evacuare, manometru - presiunea de lucru: 14 bar - presiunea de incarcare: 25 bar - tip agent de stingere: pulbere ABC 85% MAP - gaz propulsor: azot - masa incarcaturii : 6 kg pulbere - valabilitatea incarcaturii : 5 ani - temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic		
4	Condiții de garanție și post-garanție: Min. 12 luni		
5	Alte condiții cu caracter tehnic:		








CC0380


<p>OBIECTIV DE INVESTIȚII</p> <p>AMPLASAMENT</p> <p>BENEFICIAR</p> <p>PROIECTANT GENERAL</p>	<p>LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII</p> <p>EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA</p> <p>JUD. BRAȘOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147</p> <p>PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA</p> <p>ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ</p> <p>STR. IZVORUL TROTUSULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI</p>		

Formularul F5

Fișă tehnică nr. 14
Stingător cu pulbere presurizat P50

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali:</p> <p>Compus din : recipient tablă de oțel sudat, sistem evacuare , robinet , furtun de evacuare, manometru, cadru, roți</p> <p>- presiunea de lucru: 14 bar</p> <p>- presiunea de incercare: 25 bar</p> <p>- tip agent de stingere: pulbere BC20 SAU ABC40</p> <p>- gaz propulsor: azot</p> <p>- masa incarcaturii : 50 kg pulbere</p> <p>- valabilitatea incarcaturii : 5 ani</p> <p>- temperatura de functionare : - 30°C ÷ + 60°C</p> <p>- carosabil</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare:</p> <p>Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante:</p> <p>Act de omologare / agrement tehnic</p>		
4	<p>Condiții de garanție și post-garanție:</p> <p>Min 12 luni</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p>		






CC0381

OBIECTIV DE INVESTIȚII	LUCRĂRI DE REPARAȚII, CONSERVARE ȘI INTRODUCERE ÎN CIRCUITUL TURISTIC LA ANSAMBLUL BISERICII EVANGHELICE FORTIFICATE RUPEA	
AMPLASAMENT	JUD. BRAȘOV, ORAȘUL RUPEA, STR. REPUBLICII NR. 147	
BENEFICIAR	PAROHIA EVANGHELICA C.A. RUPEA	
PROIECTANT GENERAL	ALEXANDRU IOAN NICHIFOR BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ STR. IZVORUL TROTUSULUI NR 2, AP 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI	

Formularul F5

Fișă tehnică nr. 15
PICHET PSI

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametrii tehnici și funcționali: Pichet PSI cu închidere cu cheie. Compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> stingator tip P6 - 1 buc; țevă refulare tip C + racord rolă furtun PSI tip C 12 bari; robinet hidrant tip C; cange PSI cu coada - 2 buc; ranga PSI - 1 buc; lopata PSI (cu coada) - 1 buc; cazma PSI (cu coada) - 1 buc; topor-tamacop PSI (cu coada) - 1 buc; galeata PSI - 1 buc; 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: Conform Legii nr. 10/1995 republicată 2015</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: Act de omologare / agrement tehnic</p>		
4	<p>Condiții de garanție și post-garanție: Min. 12 luni</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic:</p>		



000082