



UNIUNEA EUROPEANĂ



GUVERNUL ROMÂNIEI



Instrumente structurale
2007 – 2013

**Programul Operational Sectorial „Cresterea Competitivitatii Economice”
„Investitii pentru viitorul dumneavoastra”
“ Unitate de productie echipamente speciale si confectii textile S.R.L.”
Proiect cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala**

Catre: toti operatorii economici interesati

Raspuns la solcitarea de clarificari nr.2

Ca urmare a solicitarilor de clarificari primite va transmitem urmatoarele raspunsuri:

1. Lipsa plansa executie paratrasnet

Raspuns: pana la inceperea executiei contractului vom furniza aceasta plansa

2. Lipsa cantitati electrod de impantare si platbanda

3. In memorial tehnic sunt precizate urmatoarele: “priza de pamant va fi artificial prin realizarea unei retele inchise de 6 electrozi verticali din Tv Ol Zn Dn 21/2”, analizand lista de cantitati de lucrari am constatat lipsa cantitati: “neeligibil” corpuri de iluminat 2x36 W, in teren 40 buc in economic 30 buc., iar “eligibil” corpuri de iluminat 2x36 W, in teren 128 buc. In economic 102 buc, intrerupatoare in teren 92 buc in economic 64 buc, prize trifazate in teren 126 buc in economic 6 buc

4. Consideram ca in aceasta situatie de cablu ce alimenteaza prizele de forta pentru utilaje este necorespunzatoare

5. In memoriul tehnic “Instalatie de ventilatii” se face referire la un nr. de 18 buc AC de 12000BTU si 1 buc AC15000 BTU, in planul de ventilatie se regasesc aceste aparate, iar in partea economica s-a prevazut 6 buc AC 12000 BTU si 1 buc AC 15000 BTU

6. In memoriul tehnic sunt prezentate 3 C.T.; 1 C.T. de 62 kW si 2 C.T. de 125 kW, toate alimentate cu gaze naturale, in partea economica la capitolul neeligibil central termica de 62 kW nu este prinsa ca si procurare

Raspuns: documentatia tehnica postata pe site impreuna cu fisa de date a procedurii cuprinde toate listele de cantitati pe toate specializarile existente in proiect. Va rugam sa verificati cu atentie capitolele Liste de cantitati - F3. De asemenea, la intocmirea ofertei financiare se vor lua in considerare cantitatile prevazute in partea economica, deoarece exista echipamente de care societatea noastra dispune deja si pe care le va utiliza si la noul sediu, in listele de cantitati pentru partea economica sunt prevazute doar accesorii si manoperele de montaj ale echipamentelor deja existente.

7. Conform PT A1/2010 pentru instalarea aparatelor consumatoare de combustibil gazos cu P > 70 kW este necesar prezentarea unui proiect de instalatii termomecanice care cvuprinde scheme termomecanice cat si echipamente aferente acestora (pompe, filter, fitinguri, senzori etc.) avizat MLPTL, proiect care lipseste din documentatia dvs.

8. De asemenea lipsesc liste de cantitati pentru montare si procurare a echipamentelor aferente acestor centrale termice

9. Nu se regasesc in documentatie listele de cantitati cat si plansele de alimentare cu combustibil gazos a centralelor termice ce deserveste unitatea de executie a confectiilor textile

Raspuns: proiectele tehnice si listele de material eferente acestor doua capitol vor fi in sarcina executantului si se vor prezenta in oferta financiara ca si capitol distincte de lucrarile de amenajare.

Nota suplimentara: ofertantii care sunt in curs de certificare sau recertificare a standardelor de management solicitate vor putea prezenta adeverinta temporara emisa de organismul de certificare,

20.03.2015

Intocmit

Ec. Necula Mihaela Eliza

