

Nr. inregistrare: 1466/8.06.2022

CLARIFICARI LA PROCEDURA DE ACHIZITIE COMPETITIVA PENTRU ATRIBUIRE CONTRACTULUI DE FURNIZARE CU TITLUL

„Achizitie si Instalare Sistem Fotovoltaic cu o capacitate instalata de 950Kwp”

În cadrul proiectului

„Sistem fotovoltaic inovator pentru optimizarea procesului de producție și reducerea emisiilor cu efect de seră”

Data publicarii clarificarii: **8.06.2022**

Urmare a Solicitarii de Clarificari, primite in data de 07.06.2022, va aducem la cunostinta urmatoarele:

La documentatia de atribuire si caietul de sarcini aferente procedurii „Achizitie si Instalare Sistem Fotovoltaic cu o capacitate instalata de 950Kwp”, publicata pe platforma www.fonduri-ue.ro in data de 31 mai 2022 se anexeaza/uploadeaza urmatoarele documentele”:

Solicitarea 1

In calculele si demersurile pe care le fac pentru a depune o oferta viabila pentru sistemul de 950 kWp pe care doriti sa-l amplasati pe acoperisul halei Dvs mi-a reiesit ca productia anuala minima ceruta prin caietul de sarcini (1025 MW) este o productie ce poate fi atinsa DOAR in cazul in care panourile solare ar avea o orientare spre sud. Din studiul planselor ce descriu acoperisul halei reiese ca directia acoperisului halei pe care s-ar amplasa panourile este aproape vest iar daca amplasarea panourilor ar urma conturul acoperisului halei, productia maxima anuala ar fi de 940 MW... (vezi buletinul atasat - bazat pe locatia si orientarea halei).

Pentru a atinge productia minima anuala din caietul de sarcini (1025 MW) s-ar necesita o orientare a panourilor spre sud, ceea ce ar presupune un sistem de prindere special, foarte elaborat (si mult mai scump), care nu urmeaza linia acoperisului si care ar face panourile mult mai vulnerabile la actiunea intemperiilor si vântului.

Rugamintea mea este sa specificati daca luati in considerare o micșorare a volumului productiei anuale minime preconizate la o valoare ce reiese din calcule sau daca acceptati o amplasare a panourilor care sa nu urmeze linia acoperisului pentru a putea dispune panourile cu fata spre sud.

Raspuns 1

Productia anuala minima solicitata prin caietul de sarcini este de 1025 MW

Administrator, SANDU Vasile

PROINVEST GROUP SRL

