RARA INVEST SRL
Sediu social: Parc Industrial Sura Mica, P 32, Sibiu
Mobil: +40.371.361.994
E-mail: office@rara.ro
Website: www.rara.ro

Nr. 418 / 24.06.2022

CLARIFICARE NR. 1

La documentația de atribuire pentru contractul proiectare si executie „Creșterea eficienței energetice în clădirile RARA INVEST S.R.L. prin utilizarea de panouri fotovoltaice"

Întrebare 1 va solicitam si in spiritul Legii 98/2016 sa acceptați ca o condiție minima de calificare ca experiența similara dovada a realizării sumei de 1500000lei in maximum 3-4 contracte . Solicitam acest lucru si in spiritul egalității de șanse Art 2/98/2016 si datorita faptului ca CNSC si autoritățile contractante de stat au acceptat acest lucru, datorita solicitării/contestatiei pe model atasat. Mentionam ca la ora actuala societatea noastră are cca 900 de proiecte pe fotovoltaice instalate si o cifra de afaceri pe 2021 de cca 18 mil RON.

Raspuns 1 In contextul Legii 98/2016, acceptam ca conditie minima de calificare ca experienta similara dovada realizarii sumei de 1.500.000 lei fara TVA din maxim 3 contracte similare.

Prin lucrări similare se înțelege: lucrări de Instalarea unui sistem fotovoltaic de tip "on-grid" de producere a energiei electrice, cât și execuția lucrărilor de racordare la instalația interioară de distribuție având ca părți principale componente.

Intrebare 2 va rugam sa renuntati la cerinta de calificare si adeverinta care sa ateste calificare ANRE minim IIB pentru INSTALATORUL SISTEME FOTOVOLTAICE. Calificarea de INSTALATOR SISTEME FOTOVOLTAICE este data de Ministerul Muncii si de Ministerul Educatiei.

Raspuns 2 Suntem de acord de a renunta la calificarea ANRE gradul IIB , pentru Instalatorul de sisteme fotovoltaice

Intrebare 3 va rugam sa renuntati la cerinta de domeniul 8.1. la postul de RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA si sa ramana cerinta ca RESPONSABIL TEHNIC CU EXECUTIA sa fie in domeniul electrice

Raspuns 3 Responabilul Tehnic cu Executia trebuie sa detina Autorizatie emisa de catre ISC pe domeniul 6.1.

Intrebare 4 va rugam sa renuntati la cerinta de calificare in ocupatie conform cod COR 242101 si cerinta de Diploma/Certificat de absolvire ocupatie conform COR 242101, pentru postul de MANAGER PROIECT. Codurile COR se modifica periodic.

Raspuns 4 Renuntam la toate cerintele unde se revera la codul COR la personal.

Intrebare 5 . Va rugam sa ne precizati puterea instalatiei fotovoltaice - 200 kW asa cum ati mentionat la capitolul 3 - Obiectivul contractului din Caietul de sarcini (pag.20) sau 350 kW asa cum ati mentionat in componenta sistemului fotovoltaic - in aceeasi pagina.

Raspuns 5. Dintro eroare de redactare a fost trecuta puterea de 350 , corect este 200 Kw.

RARA INVEST SRL
Sediu social: Parc Industrial Sura Mica, P 32, Sibiu
Mobil: +40.371.361.994
E-mail: office@rara.ro
Website: www.rara.ro

Intrebare 6 Instalatia ce se va monta este pentru autoconsum sau ca si prosumator? In cazul in care clientul devine prosumator va rugam sa ne transmiteti si ATR-ul.

Raspuns 6 . Instalatia care se va monta este ca si procsumator. Gasiti atasat ATR-ul.

Intrebare 7 care sunt caracteristicile tehnice ale panourilor fotovoltaice?

Raspuns 7 Sistemul de captare si conversie a radiatiei solare in curent electric se realizeaza cu panouri fotovoltaice monocristaline cu urmatoarele caracteristici tehnice:

-Putere nominala 545 Wp

-Tensiune nominala 41,85 V

-Tensiune in gol 49,70 V

-Curent nominal 13,03 A

-Curent de scurcircuit 13,91 A

-Eficienta 21,09%

Intrebare 8 sistemul fotovoltaic trebuie sa aibă si optimizatoare pe fiecare panou?

Raspuns 8 Pentru cresterea eficientei sistemului fotovoltaic se vor monta optimizatoare pe fiecare panou fotovoltaic.

Acestea au urmatoare caracteristici tehnice:

Model P1100 pentru 2 module fotovoltaice

-Putere nominala DC 1100 W

-Tensiune maxima 125 V

-Tehnologie MPPT cu tensiunea de functionare 12,5-105V

-Curent maxim 18A

-Tensiune maxima 80V

-Grad de protectie IP68

Intrebare 9 care sunt datele electroenergetice pentru instalatia propusa?

Raspuns 9 Pentru instalatia propusa datele electroenergetice au urmatoarele valori:

- putere electrica instalata Pi (peak): 200 kW;

- tensiunea de utilizare Un : 400/3x230 V; 50 Hz;

- factor de putere cosϕ : -0,9/+0.9

RARA INVEST SRL
Sediu social: Parc Industrial Sura Mica, P 32, Sibiu
Mobil: +40.371.361.994
E-mail: office@rara.ro
Website: www.rara.ro

De la invertoare se vor realiza racorduri electrice la tabloul electric existent in care se vor echipa intrerupatoare pentru protectia la scurcircuit si suprasarcina

RARA INVEST S.R.L.

Administrator,

Sârbu Rareș

SOCIETATEA COMERCIALĂ RO 26354125 RARA INVEST S.R.L. J 32/1026/09 SIBIU - ROMÂNIA