

From: qualitymanagement@erond.ro
To: ["razvan.chirica@bright-eng.com"](mailto:razvan.chirica@bright-eng.com)
Cc: ["gabriela.modan@bright-eng.com"](mailto:gabriela.modan@bright-eng.com); ["Budai Sandor Alex"](#)
Subject: RE: Sistem fotovoltaic Construire hala de producție pentru aparatura medicala
Date: Thursday, July 21, 2022 1:38:00 PM

Buna ziua,

Ca urmare a primirii Cererii de clarificari pe data de 20.07.2022, va raspundem la întrebări:

1. Preferam oferta cu un preț mai mic, dar cu puterea propusa.
2. Da, se poate oferta un sistem cu 1 invertor de 36KW sau se accepta și cu 2 invertoare de 20KW (si echipamentele adiacente).
3. Daca configurația permite, panourile se pot amplasa pe partea sudica a halei, pentru a obține eficiența maxima.

Cu stima,

Dr. Fazakas Tas Árpád

Director departament Cercetare Dezvoltare

S.C. CATTUS S.R.L.

Str. Frunzei nr. 11

540164 Targu Mures, Romania

E-mail : qualitymanagement@erond.ro

Web : www.erond.ro

Tel : 004-0755-013.919

Fax : 004-0365-430.108



De la: Claudiu Razvan Chirica <razvan.chirica@bright-eng.com>

Trimis: Wednesday, July 20, 2022 12:07 PM

Catre: qualitymanagement@erond.ro; office@erond.ro

Cc: gabriela.modan@bright-eng.com

Subiect: RE: Sistem fotovoltaic Construire hala de producție pentru aparatura medicala

Buna ziua,

Va rog sa-mi spuneti ce preferati : mai multe panouri (putere mai mare) in bugetul propus sau o oferta cu un pret mai mic, dar cu puterea propusa.

Se poate oferta un sistem cu 1 invertor de 36KW sau se accepta si cu 2 invertoare de 20KW (si echipamentele adiacente) ?

Panourile pot fi amplasate catre SUD toate (pe partea sudica a halei), pentru a obtine eficienta maxima ?

Multumesc,
Razvan.

Cu stima/Best regards,
Claudiu Razvan Chirica
Sales Engineer
Mobile: +40758 029 168
Tel: +4021 311 96 98
Fax: +4021 311 96 99
Bright Technology Consult
Strada Orzari 36C, 021553 Sector 2,
Bucharest, Romania.
www.bright-technology.ro

