

Răspuns aferent solicitării de informații suplimentare primite la dosarul de achiziție:
Achiziție Sistem de panouri
fotovoltaice – 1 bucată

Denumire beneficiar: DUNAREA EXPERT SERVICE SRL

Adresa: sat Costi, comuna Vânători, Str. Cosarelor nr. 2, lot. 2, constructia C1, judet Galati, România, cod postal 807326

Telefon: 0720 505 079

E-mail: edi_munteanu@yahoo.com

2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Titlul proiectului: MODERNIZAREA ACTIVITATII SOCIETATII DUNAREA EXPERT SERVICE SRL PRIN DEZVOLTAREA GAMEI DE PRODUSE SI ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE PERFORMANTE.

Număr de contract: 6222/20.10.2020

Cod SMIS: 132195

Subsemnatul, Munteanu Eduard, în calitate de reprezentant legal al Dunărea Expert Service SRL, vin cu următorul răspuns aferent solicitării de informații suplimentare transmise în data de 11.11.2022 pentru dosarul de achiziție aferent sistemului de panouri fotovoltaice – 1 bucată

Clarificare:

- 1. Se pot oferta panouri fotovoltaice monocristaline în locul celor policristaline?*
- 2. Puteti sa ne trimiteti informatii, desene, poze referitoare la suprafata pe care se vor monta panourile. Ne intereseaza daca se urmareste instalarea pe acoperis sau la sol. In cazul acoperisului ne intereseaza materialul din care este acoperisul, dimensiunile, gradul de inclinare, orientarea in raport cu axa N-S si daca exista zone care sunt umbrite in timpul zilei (pentru a fi evitate la instalarea panourilor)*
- 3. De asemeni va rog sa ne comunicati distanta (cu aproximatie) intre tabloul general de distributie (TGD) si zona in care va fi amplasat invertorul (de preferinta intr-o zona care nu este expusa direct razelor solare).*

Răspunsul beneficiarului:

1. Se vor respecta caracteristicile tehnice menționate în documentul „Specificații tehnice” publicat pe site-ul fonduri-ue.ro ale achiziției „sistem de panouri fotovoltaice – 1 bucată”.
2. Referitor la instalarea panourilor fotovoltaice acestea vor fi amplasate pe sol.

3. Distanța dintre tabloul general de distribuție (TGD) și zona în care va fi amplasat invertorul este de aprox. 150 m.

Munteanu Eduard, administrator

15.11.2022